



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

12.04.2023

№ 98-Род-23-3100

Про забезпечення безпечної експлуатації автономних джерел живлення, які експлуатуються підприємствами, установами та організаціями Вараської міської ради

З метою здійснення контролю за безпечною експлуатацією автономних джерел живлення, враховуючи Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, що затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006р. №258, та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1143/13017, керуючись частиною четвертою статті 42, частиною першою статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств (установ) Вараської міської ради (балансоутримувачам/власникам будівель), під час експлуатації автономних джерел живлення (далі-АДЖ), керуватися Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі-Правила).

Вимоги Правил поширюються на автономні стаціонарні і пересувні джерела електричної енергії, такі як дизельні, бензинові та інші електростанції одиничною потужністю до 1000 кВт (далі – Автономні електростанції), що використовуються як основні або резервні джерела живлення струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з електромережою електропередавальної організації (основного споживача).

2. Керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств (установ) Вараської міської ради - власникам АДЖ:

2.1. Привести у відповідність до Правил обладнання та технічну документацію, а саме:



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 98-Род-23-3100 від 12.04.2023
Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
248197DDFAB977E5040000003E10DC00E806B503

36 81230114691 02001

1) схема підключення АДЖ до електромережі споживача повинна унеможливити подачу напруги в електромережу 0,22-0,38 кВ електропередавальної організації;

2) підключення АДЖ до електромережі споживача вручну допускається тільки за наявності блокування між комутаційними апаратами, що унеможливорює одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації.

2.2. Розробити та узгодити з електропередавальною організацією до **28 квітня 2023 року** Інструкцію про порядок включення її в роботу (далі – Інструкція) та Положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією (далі – Положення), що включатиме розділ «Оперативне керування».

Інструкція обов'язково повинна містити:

1) узгоджену електропередавальною організацією електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації;

2) список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів з оперативними працівниками електропередавальної організації та право оперативних перемикачів;

3) наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції;

4) номери телефонів диспетчерського зв'язку електропередавальної організації.

Для оформлення Положення власникам АДЖ необхідно надати Інструкцію в електропередавальну організацію.

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на комунальне підприємство «Міські електричні мережі» (С.Решетицький).

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ

