

АКТ

обстеження закінченого будівництвом об'єкту: «Будівництво Озерецької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Озерці Володимирецького району Рівненської області, І черга на суму 53 285 240, 40 грн.», за адресою с. Озерці вул. Соборна, 28 Вараського району Рівненської області з метою подальшого прийняття у комунальну власність Вараської міської територіальної громади та передачі на баланс управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

04.11.2021

с. Озерці,
Вараської МТГ

Комісією, що утворена відповідно до розпорядження міського голови Вараської міської ради від 29.10.2021 року № 272-р, Про створення комісії для обстеження закінченого будівництвом об'єкту у складі:

голови Комісії: СТЕЦЮКА Дмитра Валерійовича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

заступника голови Комісії: ХОНДОКИ Романа Володимировича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

секретаря комісії: КРАВЧУКА Юрія Ростиславовича, директора Озерецької гімназії Вараської міської ради

членів Комісії:

ІЛЬНИЦЬКОГО Владислава Сергійовича, начальника відділу архітектури та містобудування, головного архітектора ВК ВМР

КОРЕНЬ Олени Миколаївни, начальника управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

МІЧУДИ Ігоря Володимировича, начальника відділу Державного архітектурно-будівельного контролю ВК ВМР

ФЕДОРУКА Олександра Степановича, старости с. Озерці

ЖМУРАКА Сергія Сергійовича, начальника відділу комунального майна департаменту житлово – комунального господарства, майна та будівництва

ПРОВЕДЕНО ОБСТЕЖЕННЯ: закінченого будівництвом об'єкту «Будівництво Озерецької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Озерці Володимирецького району Рівненської області, І черга на суму 53 285 240, 40 грн».




НА ДЕНЬ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА НАСТУПНЕ:

1) В будівлі школи відсутні інклюзивні сан.вузли та ліфт на 2 і 3 поверхи. Тобто будівля не є повністю безбар'єрною, але ліфт та інклюзивні сан.вузли передбачені у ІІ черзі будівництва




2) Через особливості системи дощового водовідведення в деяких місцях намокає цоколь будівлі шкільної їдальні.

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ: Дані недоліки суттєво не впливають на експлуатацію будівлі та будуть усунені під час будівництва II черги. Рекомендувати забудовнику при завершенні благоустрою території школи обкласти цоколь плиткою.

На підставі вищевикладеного комісія рекомендує прийняти у комунальну власність Вараської міської територіальної громади та передати на баланс управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради закінчений будівництвом об'єкт «Будівництво Озерецької ЗОШ I-II ст. в с. Озерці Володимирецького району Рівненської області, I черга».

Голова комісії  СТЕЦЮК Дмитро Валерійович
 Заступник голови комісії  ХОНДОКА Роман Володимирович
 Секретар комісії  КРАВЧУК Юрій Ростиславович

Члени комісії:

 ІЛЬНИЦЬКИЙ Владислав Сергійович
 КОРЕНЬ Олена Миколаївна
 МІЧУДА Ігор Володимирович
 ФЕДОРУК Олександр Степанович
 ЖМУРАК Сергій Сергійович