

Додаток 4  
**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Рішення виконавчого комітету  
 Вараської міської ради  
 \_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_

**Орієнтаційні нормативи питного водопостачання для інших споживачів**

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин		
1	Готелі, пансіонати і мотелі:	1 мешканець				
	- категорії* з пральнею				120	24
	- категорії** з пральнею				150	24
	- категорії*** з пральнею				190	24
	- категорії**** з пральнею				230	24
- категорії***** з пральнею	300	24				
2	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:	1 ліжко				
	- із загальними ваннами та душами;				120	24
	- з санітарними вузлами, які близько до палат;				200	24
- інфекційні	240	24				
3	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму:	1 ліжко				
	- із загальними душами				130	24
	- із душами при всіх житлових кімнатах				150	24
- із ваннами при всіх житлових кімнатах	200	24				
4	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:	1 місце				
	- з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни				60	24
- з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями	200	24				
5	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати	1 дитина				
	- із денним перебуванням дітей:				40	10
	- з їдальнями на півфабрикатах;					
	- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;				80	10
	- із цілодобовим перебуванням дітей:				60	24
- з їдальнями на півфабрикатах;						
- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;	120	24				
6	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути	1 учень ( студент і 1 викладач)	20	8		



№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
	підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах			
7	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	15	8
	- раковина лабораторна	л/год	20	
8	Підприємства загального харчування: без приготування їжі	1 страва	2	-
	- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі	- « -	12	-
	- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	- « -	10	-
9	Миття автотранспорту	1 од.	500	
	- автобус	- « -	500	
	- вантажний автотранспорт	- « -	300	
	- легковий автотранспорт	- « -	50	
	- мотоцикл	- « -		
10	Крамниці: - продовольчі без холодильних установок)	1 робітник в зміну або 20 м <sup>2</sup> торгового залу	250	8
	- промтоварні	1 робітник в зміну	20	8
11	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	10	10
		1 працівник у зміну	30	10
12	Аптеки	1 працівник	30	12
	- торговельний зал і допоміжні приміщення	- « -	310	12
	- лабораторія приготування ліків			
13	Ветеринарні лікарні	1 велику худобу	100	-
		1 дрібну худобу	50	-
	миття приміщень	м <sup>2</sup>	1	-
14	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	12
15	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:			
	- для глядачів	1 чол.	8	4
	- для артистів	- « -	40	8



№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
16	Стадіони і спортзали:			
	- для глядачів	1 місце	3	4
	- для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі;	1 чол.	50	11
	- для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 чол.	100	11
17	Плавальні басейни:			
	- для глядачів	1 місце	3	6
	- для спортсменів, які приймають душ;	1 особа	100	8
	- поповнення басейну	% від ємкості	10	8
18	Лазні:			
	- для миття в мильній з полосканням в душах	1 відвідувач	180	3
	- те ж саме з прийманням оздоровчих процедур	- « -	290	3
	- душова кабіна	- « -	360	3
	- ванна кабіна	- « -	540	3
19	Пральні:			
	- не механізовані;	1 кг сухої білизни	40	-
	- механізовані	- « -	75	-
20	Виробничі цехи:			
	- звичайні	1 працівник в зміну	25	8
	- з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м <sup>3</sup> /год.	- « -	45	6
21	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душова сітка у зміну	500	-
22	Заливання поверхні ковзанки	1 м <sup>2</sup>	0,5	-
23	Витрати води на поливання:			
	- покриття із трави	1 м <sup>2</sup>	3	-
	- футбольного поля	- « -	0,5	-
	- решти спортивних споруд	- « -	1,5	-
	- удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів	- « -	0,5	-
	- зелених насаджень, газонів та квітників	- « -	3-6	-
	-теплиць ґрунтових зимових	- « -	15	-
	-теплиць стелажних зимових	- « -	6	-
	-парники усіх типів	- « -	6	-
-утепленого ґрунту	- « -	6	-	
	-присадибної ділянки	- « -	6	9
24	Витрати води на утримання тварин			
	корови молочного напрямку	1 голова	100	-
	корови м'ясного напрямку	- « -	55	-



№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру	Тривалість водорозбору, годин
	бугаї-плідники, нетелі	- « -	45	-
	молодняк 12-15 міс.	- « -	30	-
	телята	- « -	18	-
	свині	- « -	25	-
	вівці	- « -	8	-
	коні	- « -	60	-
	норки	- « -	6	-
	лисиці та пєсці	- « -	14	-
	соболі	- « -	6	-
	кролі	- « -	3	-
	курки яєчних порід	- « -	0,31	-
	курки м'ясних порід	- « -	0,36	-
	індики	- « -	0,48	-
	качки	- « -	1,92	-
	гуси	- « -	1,68	-
	цесарки	- « -	0,31	-
	перепели	- « -	0,06	-
25	Гаражі мийка (у тому числі на гнучкому шлангу) душ	1 одиниця обладнання на 1 год роботи - « -	4 150	- -
26	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) - для, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень - для промтоварних магазинів - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень	1 одиниця обладнання на 1 год роботи - « - - « -	4 8 125	- - -
27	Громадські туалети: - унітаз - мийка з краном гарячої та холодної води - пісюар	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	90 150 20	- - -

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ



Виконавчий комітет Вараської міської ради  
№ 122-РВ-24 від 05.04.2024  
Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ  
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ  
5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404